

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Лихославль и Лихославльскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Лихославль, ул. Бежецкая, д. 22 «а», ogpn.lihoslavl@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 122 / 1 / 60
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению

«Вёскинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Тверской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 122 от " 16 " октября 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 23 " октября 20 19 г. по
14 ч 00 мин. " 29 " октября 20 19 г. проведена плановая проверка

главным государственным инспектором г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по пожарному надзору Комаровым Максимом Викторовичем и государственным инспектором г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по пожарному надзору Пучковым Григорием Ивановичем в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Вёскинская средняя общеобразовательная школа» расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Вёски, ул. Центральная, д. 23А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором МОУ «Вёскинская СОШ» Веселковой Екатериной Николаевной, учителем, и.о. директора Лозгачевой Марией Федоровной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать двери лестничных клеток устройствами для их самозакрывания (2 этаж)	Основание: ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден и введен в	01.12.2019 г.	

		<p>действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171):</p> <p>Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>		
2	Укомплектовать пожарный щит в соответствии с требуемыми нормами	<p>Основание: ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 482, приложение № 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.</p>	01.12.2019 г.	
3	Не допускать фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток на первом этаже	<p>Основание: ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 36 «г» Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом</p>	01.12.2019 г.	

		положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.	
4	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности	<p>Основание: ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 460, 461 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.</p> <p>461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:</p> <p>а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;</p> <p>б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;</p> <p>в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;</p> <p>г) порядок осмотра и закрытия</p>	01.12.2019 г.

помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 5 марта 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113.

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического

оборудования, отключении вентиляции и

электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня),

пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных

ценностей, осмотре и приведении в

пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться

		на объекте защиты. (Подпункт дополнительно включен с 5 марта 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113; в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.		
5	Не допускать закрывание дверей эвакуационных выходов на ключ	Основание: ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.7 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.	01.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
г. Лихославль и Лихославльского района
Тверской области по пожарному надзору Комаров М.В.



“28” октября 2019 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Государственный инспектор
г. Лихославль и Лихославльского района
Тверской области по пожарному надзору Пучков Г.И.



“28” октября 2019 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Мож

(подпись)

“28” октября 2019 г.

и.о. директора Лозгачева М.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.