


Отчет об исполнении предписания № 27 /1/ 24 от 30.06. 2017 года.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вёскинская средняя общеобразовательная школа» представляет сведения и подтверждающие документы об устранении нарушений требований пожарной безопасности по предписанию:

3 п/п	Нарушение требований пожарной безопасности	Устранено нарушений требований пожарной безопасности
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты. Основание: п.61 Постановления Правительства - РФ № 390 «О противопожарном режиме»	исполнено
2.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Основание: п. 50 Постановления Правительства № 390 «О противопожарном режиме»	Договор № 10-О/17 от 21.08.2017 г на оказание услуг по очистке систем вентиляции. Акт сдачи – приёмки выполненных работ №6 от 18.09.2017 г.  Проведена
3.	Уровень освещённости мест установки ручных извещателей в здании школы (коридор 1-го этажа) не соответствует требованиям нормативных документов. Основание: ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п. 13.13.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Уровень освещённости мест установки ручных извещателей в здании школы (коридор 1-го этажа) соответствует требованиям нормативных документов (заменены светильники в коридоре 1-го этажа).  Договор заключен
4.	Световые оповещатели СОУЭ в здании школы (табло «ВЫХОД» не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находятся во включенном состоянии, режим их функционирования не меняется при срабатывании АПС). Основание: ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п. 3.3 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в	Световые оповещатели исправны. Замена прибора на ВЭРС – ПК 8.  исполнено

	зданиях и сооружениях»	
5.	Уровень звука СОУЭ в здании школы (кабинет директора, столовая, спортивный зал, кабинет 27 и 30) не соответствует нормативным документам. Основание: ст. 6 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п. 3.14.НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	Заключён договор и смета на дополнительную установку звуковых оповещателей.
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов в здании основной школы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п. 35 Постановления Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме»	Запоры на дверях эвакуационных выходов в здании основной школы обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (установлены запоры без ключа).
7	Имеющаяся система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигналов возникновения пожара на пульт подразделения пожарной охраны участием транслирующей этот сигнал организации (сотовый оператор)	Установлен Стрелец-мониторинг
8	Произвести повторное внеплановое обучение персонала мерам пожарной безопасности в специализированной организации	Проведены обучения

Директор МОУ «ВСОШ»



Е.Н. Веселкова